

独山县县城集中式饮用水 2021 年 6 月出厂水、管网水、水源水 公示

独山(独山)有限公司
甲摆、高岩水厂出厂水和管网末梢水水质2021年6月公报

水质指标	国家标准 GB5749-2006	出厂水		管网末梢水	
		监测次数	监测平均值	监测次数	监测平均值
浑浊度	≤ 1	257	0.36	15	0.41
二氧化氯	0.1mg/L $\leq$ 出厂 $\leq$ 0.8mg/L; 末梢水 $\geq$ 0.02mg/L	257	0.2	15	0.08
臭和味	无	257	无	15	无
肉眼可见物	无	257	无	--	--
色度	$\leq 15^{\circ}$	257	$< 5^{\circ}$	15	$< 5^{\circ}$
CODMn	≤ 3	56	0.58	15	0.95
PH值	6.5~8.5	257	7.32	--	--
细菌总数	≤ 100	56	1	15	4
总大肠菌群	不得检出	56	未检出	15	未检出
耐热大肠菌群	不得检出	56	未检出	--	--

制表人: 张青宽

统计人: 张青宽

统计时间: 2021.7.7

审核: 何青松

独山(独山)有限公司

颍南自来水（独山）有限公司

管网末梢水水质检测登记表							
2021年6月22日							
标准 检测结果 采样点	浊度 ≤1	色度 ≤15°	二氧化氯 ≥0.02	臭和味 无	CODMn ≤3	细菌总数 ≤100	总大肠菌群 不得检出
为民中学 (管网末梢水)	0.33	<5°	0.08	无	0.92	4	未检出
第三中学	0.67	<5°	0.07	无	1.8	9	未检出
城市之星	0.41	<5°	0.09	无	1.23	1	未检出
三江餐馆 (管网末梢水)	0.18	<5°	0.14	无	0.64	0	未检出
第一中学	0.35	<5°	0.07	无	1.1	3	未检出
文武学校	0.42	<5°	0.07	无	1.16	4	未检出
第一小学	0.37	<5°	0.06	无	0.68	1	未检出
检测结论: 6月22日所取管网末梢水所测各项指标合格。							
管网末梢水水质检测登记表							
2021年6月30日							
标准 检测结果 采样点	浊度 ≤1	色度 ≤15°	二氧化氯 ≥0.02	臭和味 无	CODMn ≤3	细菌总数 ≤100	总大肠菌群 不得检出
瑞进大厦 (管网末梢水)	0.88	<5°	0.05	无	0.86	2	未检出
维也纳酒店	0.33	<5°	0.09	无	0.81	3	未检出
第六幼儿园	0.37	<5°	0.13	无	0.93	1	未检出
城市之星	0.4	<5°	0.04	无	0.72	1	未检出
建溢酒店	0.38	<5°	0.04	无	0.83	5	未检出
阳光酒店	0.36	<5°	0.02	无	1	20	未检出
第一小学	0.34	<5°	0.03	无	0.85	2	未检出
三江餐馆 (管网末梢水)	0.3	<5°	0.15	无	0.68	1	未检出
检测结论: 6月30日所取管网末梢水所测各项指标合格。							

制表人: 侯青宽

检测中心负责人: 侯青宽

审核: 白青龙

注: 1、水质检测由指定检测员负责采样、检测、记录, 全程必须有视频监控。

2、检测结论由检测中心负责人填写; 生产经理负责审核。

3、水质出现异常情况时, 当即报生产经理、总经理, 并通知生产主任, 水厂组长整改。

颍南自来水独山有限公司

源瀚自来水(独山)有限公司

水质月检(管网末梢水)登记表

2021年6月

序号	项目/仪器测试范围	检测方法	限值	单位	检测日期	测定值	检测人
						管网末梢水	
1	氯化物 (0.2~20mg/L)	硫氰酸汞高铁分光光度法	≤250	mg/L	2021.6.25	3.8	黎明英
2	铝 (0.008~0.25mg/L)	铬天青S分光光度法	≤0.2	mg/L	2021.6.24	0.0358	黎明英
3	总硬度 (5~400mg/L)	钙镁试剂法	≤450	mg/L	2021.6.28	150	黎明英
4	铁 (0.1~3mg/L)	火焰原子吸收分光光度法-直接法	≤0.3	mg/L	2021.6.29	<0.3	黎明英
5	锰 (0.1~5mg/L)	火焰原子吸收分光光度法-直接法	≤0.1	mg/L	2021.6.29	<0.1	黎明英
6	硫酸盐 (5~80mg/L)	硫酸钡比浊法	≤250	mg/L	2021.6.25	27	黎明英
7	六价铬 (0.004~1.5mg/L)	二苯碳酰二肼光度法	≤0.05	mg/L	2021.6.24	0.0131	黎明英
8	氰化物 (0.002~0.4mg/L)	异烟酸-巴比妥酸分光光度法	≤0.05	mg/L	2021.6.25	<0.002	黎明英
9	氟化物 (0.1~2mg/L)	SPADNS光度法	≤1	mg/L	2021.6.25	0.1	黎明英
10	亚硝酸盐 (0.00~2mg/L)	DPD法	≤0.7	mg/L	2021.6.34	0.19	黎明英
11	硝酸盐氮 (0.5~15.00mg/L)	麝香草酚分光光度法	≤10	mg/L	2021.6.28	<0.5	黎明英
12	溶解性总固体	称量法	≤1000	mg/L	2021.6.30	130	黎明英
13	锌 (0.05~1mg/L)	火焰原子吸收分光光度法-直接法	≤1.0	mg/L	2021.6.29	<0.05	黎明英
14	大肠埃希氏菌	多管发酵法	不得检出	MPN/100ml	2021.6.22	未检出	黎明英

注:总硬度=钙硬度+镁硬度。

检测结论:6月管网末梢水所测各项指标均符合中华人民共和国国家标准《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)的限值要求。

制表人: 张春宽

检测中心负责人: 张春宽

审核: 白青龙

注:1、水质检测由指定检测员负责采样、检测、记录,全程必须有视频监控。

2、检测结论由检测中心负责人填写;生产经理负责审核。

3、水质出现异常情况时,当即报生产经理、总经理,并通知生产主任、水厂组长整改。

源瀚自来水独山有限公司

灏瀚自来水(独山)有限公司

水质月检(出厂水)登记表

2021年6月

序号	项目/仪器测试范围	检测方法	限值	单位	检测日期	测定值		检测人
						甲摆出 厂水	高岩出 厂水	
1	氯化物 (0.2~20mg/L)	硫氰酸汞高铁分光光度法	≤250	mg/L	2021.6.25	4.5	4.2	黎明英
2	铝 (0.008~0.25mg/L)	铬天青S分光光度法	≤0.2	mg/L	2021.6.24	0.0407	0.0171	黎明英
3	总硬度 (5~400mg/L)	钙镁试剂法	≤450	mg/L	2021.6.28	160	108	黎明英
4	铁 (0.1~3mg/L)	火焰原子吸收分光光度法-直接法	≤0.3	mg/L	2021.6.29	<0.3	<0.3	黎明英
5	锰 (0.1~5mg/L)	火焰原子吸收分光光度法-直接法	≤0.1	mg/L	2021.6.29	<0.1	<0.1	黎明英
6	硫酸盐 (5~80mg/L)	硫酸钡比浊法	≤250	mg/L	2021.6.25	30	26	黎明英
7	六价铬 (0.004~1.5mg/L)	二苯碳酰二肼光度法	≤0.05	mg/L	2021.6.24	0.0107	0.0104	黎明英
8	氰化物 (0.002~0.4mg/L)	异烟酸-巴比妥酸分光光度法	≤0.05	mg/L	2021.6.25	<0.002	<0.002	黎明英
9	氟化物 (0.1~2mg/L)	SPADNS光度法	≤1	mg/L	2021.6.25	0.1	0.1	黎明英
10	亚硝酸盐 (0.00~2mg/L)	DPD法	≤0.7	mg/L	2021.6.34	0.11	0	黎明英
11	硝酸盐氮 (0.5~15.00mg/L)	麝香草酚分光光度法	≤10	mg/L	2021.6.28	1.1	<0.5	黎明英
12	溶解性总固体	称量法	≤1000	mg/L	2021.6.30	167	125	黎明英
13	锌 (0.05~1mg/L)	火焰原子吸收分光光度法-直接法	≤1.0	mg/L	2021.6.29	<0.05	<0.05	黎明英
14	大肠埃希氏菌	多管发酵法	不得检出	MPN/100ml	2021.6.22	未检出	未检出	黎明英
注: 总硬度=钙硬度+镁硬度。								
检测结论: 6月出厂水所测各项指标均符合中华人民共和国国家标准《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)的限值要求。								

制表人: 徐青宽

检测中心负责人: 徐青宽

审核: 白青龙

注: 1、水质检测由指定检测员负责采样、检测、记录, 全程必须有视频监控。

2、检测结论由检测中心负责人填写; 生产经理负责审核。

3、水质出现异常情况时, 当即报生产经理、总经理, 并通知生产主任、水厂组长整改。

灏瀚自来水独山有限公司

灏瀚自来水（独山）有限公司

2021年6月份管网压力情况

压力点	最低压力	最高压力	平均压力
环东路：	最低值：0.34Mpa	最高值：0.40 Mpa	平均值：0.37Mpa
黄浦路：	最低值：0.32Mpa	最高值：0.40Mpa	平均值：0.36Mpa
屠宰场：	最低值：0.31Mpa	最高值：0.40Mpa	平均值：0.35Mpa
职校：	最低值：0.31Mpa	最高值：0.6Mpa	平均值：0.455Mpa
管网平均压力：0.385Mpa			

调度中心：罗绍源
2021年6月 灏瀚自来水独山有限公司